



VKF Anerkennung Nr. 26463

Inhaber /-in

Fisa AG
Gewerbstrasse 2
3533 Bowil
Schweiz

Hersteller /-in

Fisa AG
3533 Bowil
Schweiz

Gruppe

401 - Installationsschächte für den Einbau von Abgasanlagen

Produkt

SYSTEMSCHACHT MODULO

Beschreibung

Einschaliger durchgehender Systemschacht aus Kalzium-Silikatplatten SKAMOPRO 300 (RD=300 kg/m³), mit Falzverbindung, für den Einbau von zugelassenen Abgasanlagen.
Grösse max: 770mm x 770mm
Wandstärke: 40mm

Anwendung

Anwendung und Einbau siehe Folgeseiten.

Unterlagen

TU München, Dachau: Prüfbericht '3669' (23.09.2015), Prüfbericht '3542' (07.03.2014)

Prüfbestimmungen

DIN 18160-60; EN 1366-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 60-RF1

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Ausstellungsdatum

16.12.2020

Ersetzt Dokument vom

16.12.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26463

Inhaber /-in: Fisa AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2025

Ausstellungsdatum: 16.12.2020

ANWENDUNG

Für den vertikalen Einbau von VKF-anerkannten Abgasanlagen in eingeschossigen Bauten, Einfamilienhäusern und Gebäuden mit mehreren Brandabschnitten. Der Einbau von russbrandbeständigen Abgasanlagen die nur aus einem Innenrohr bestehen, ist nicht gestattet (Einbaumöglichkeiten siehe Anerkennung der Abgasanlage).

Der Installationsschacht (dauerwärmebeständig) darf bei Zwischendecken nicht unterbrochen werden. Die Anschlüsse an die Decke über dem Aufstellungsraum des Feuerungsaggregates und an das Dach müssen dem VKF anerkannten Stand der Technik entsprechen (anerkannte Dokumente unter www.praever.ch - Weitere Publikationen).

Werden mehrere Abgasanlagen aus brennbarem Material in einer gemeinsamen Ummauerung geführt, sind sie durch eine Unterteilung mit Feuerwiderstand EI 30 aus Baustoffen der RF1 (dauerwärmebeständig) gegenüber Abgasanlagen aus Baustoffen der RF1 zu trennen.

Der von dem Installationsschacht notwendige Sicherheitsabstand zu brennbarem Material - gemäss Angaben auf der Anerkennung der Abgasanlage (X1) - ist einzuhalten. Bodenbeläge, Wand- und Deckenverkleidungen dürfen über die Ausrollung hinweg an den Installationsschacht stossen, wenn der erforderliche Abstand zu brennbarem Material 50 mm oder weniger beträgt.